

Agenda føde og barsel NRH

1. Velkommen – presentasjon av deltakere i møtet v/fagkoordinator
2. Status for funksjonsområdet v/fasilitator
3. Tilbakemeldinger fra medvirkningsgruppen til romskisser og spørsmål som er oversendt
 - Gjennomgang av gruppens kvalitetssikring av romskisse, romfunksjonsprogram og utstyrsliste (for unike rom og rom med avvik)
 - Gjennomgang generelle spørsmål til gruppen
4. Oppsummering (punkter til arbeidslogg – åpne og lukkede saker)
5. Evt.

Informasjon til medvirkningsgruppen

- **Behandlingsrom asfyksi** romfnr. 06.01.045 vil bli gjennomgått av medvirkningsgruppen som behandler Nyfødtintensiv. De gjennomgår også utstyret i asfyksierommet på føde og operasjon, i tillegg til det som ligger på Nyfødtintensiv.
- Det er avklart hvilke rom det skal installeres **lystgass og gassutløp/avsug** for narkosegasser, samt hvilke rom det vil være bruk av blandingen 50% oksygen og 50% lystgass på mobile gassflasker til barn. For føde og barsel gjelder følgende:
 - Alle føderom har uttak med lystgass ved fødeseng/stol og gassutløp/avsug.
 - Alle føderom med badekar har lystgass ved fødeseng/stol og ved badekar. De har gassutløp/avsug.
 - Alle multifunksjonsrom har uttak med lystgass og gassutløp/avsug
 - Undersøkelse, akuttrom 06.01.015 og 016 har uttak lystgass og avsug.
 - Det ligger per nå ikke inne lystgass i rom 06.01.017, 06.01.018 og 06.01.046, det fremkommer som uklart hva OUS har meldt inn behov for her og det er bedt om tilbakemelding på dette.

Generelle spørsmål til medvirkningsgruppen

- Det har gjennom forprosjektfasen blitt diskutert ulike typer senger, bårer, gynstoler, fødestoler osv. for ulike rom og funksjoner i fødemottak, føde, observasjonssenger og barsel. Det er ønsket tilbakemelding fra medvirkningsgruppen på dette jfr. de ulike rommene som inngår i underlaget for plan 07. Beskriv de ulike rommenes krav for type seng/stol der pasient skal ligge (både mor og barn)?
- Det er i barsel ulike behov for brystpumpeutstyr og melkeflasker. Kan medvirkningsgruppen gi tilbakemelding på hvilket utstyr som må ivaretas og hvor og hvordan dette skal rengjøres i funksjonsområdet? Gjerne også beskriv hvor evt. tilberedning av ulike melkeblandinger skal gjøres, og om dette krever noe spesielt utstyr som vi må ivareta?
- Vi ønsker en tilbakemelding på om det benyttes diatermiutstyr i funksjonsområdet plan 07, eller om dette ivaretas i operasjon slik vi nå har planlagt?
- Vi ønsker tilbakemelding på om det er særskilt farlige stoffer eller gasser som dere benytter i hverdagen, som vi ikke har fanget opp, gi oss evt. tilbakemelding?