



<b>Byggherre felles</b> <b>C Dialyse - NSA</b>																																																																																																			
Dato/tid: 24.05.2023 08:30	Lokasjon: Forskningsparken																																																																																																		
Ansvarlig Elisabeth Sogstad Grannes		Neste møte i serien																																																																																																	
Beskrivelse Møte 1, pulje 1 medvirkning funksjonsprosjektet																																																																																																			
<b>Agenda</b>																																																																																																			
<b>001</b> <input type="checkbox"/>	<b>Deltagere</b> Se vedlagt fil for deltagere i møtet. Listen ligger som større versjon etter side 7. <a href="#">Deltagere medvirkningsgrupper møte 1.pdf</a> <b>Gruppe C - Dialyse</b> <table border="1" data-bbox="263 929 869 1321"> <thead> <tr> <th>Klinikk</th> <th>Navn</th> <th>Yrkesbakgrunn</th> <th>Rolle</th> <th>Tilstede</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>MED</td><td>Christa Brun</td><td>Seksjonsleder</td><td>Gruppeleder NSA</td><td>x</td></tr> <tr><td>MED</td><td>Jon Arne Birkeland</td><td>Lege</td><td>Fagperson NSA</td><td>x</td></tr> <tr><td>MED</td><td>Erik Kruger Engebretsen</td><td>Sykepleier</td><td>Fagperson NSA</td><td>x</td></tr> <tr><td>MED</td><td>Mari Elise Grøstad</td><td>Sykepleier</td><td>Fagperson NSA</td><td>x</td></tr> <tr><td>TIK</td><td>Kai Refsahl</td><td>Medisinsk-teknisk ingeniør</td><td>Fagperson NSA</td><td>x</td></tr> <tr><td>KIT</td><td>Kristian Heldal</td><td>Lege</td><td>Fagperson NSA</td><td>x</td></tr> <tr><td>VO</td><td>Maiken Forsberg MED</td><td>Fysioterapeut</td><td>Verneombud</td><td>x</td></tr> <tr><td>DNLF</td><td>Benedicte Rønning</td><td>Lege</td><td>Tillitsvalgt</td><td>x</td></tr> <tr><td>NSF</td><td>Lillian Larsen</td><td>Sykepleier</td><td>Tillitsvalgt</td><td>x</td></tr> <tr><td>OSS</td><td>Egil Lingaas</td><td>Lege</td><td>Fagperson smittevern</td><td>x</td></tr> <tr><td>BRUKERREP</td><td>Rune Berglien</td><td></td><td>Brukerrepresentant</td><td>x</td></tr> <tr><td>NVE OUS</td><td>Trine Karlstad</td><td>Sykepleier</td><td>Fagkoordinator NSA</td><td>x</td></tr> <tr><td>HSØ PO</td><td>Tina Sønnichsen</td><td></td><td>Fasilitator NSA</td><td>x</td></tr> <tr><td>HSØ PO</td><td>Elisabeth S. Grannes</td><td></td><td>Referent NSA</td><td>x</td></tr> <tr><td>PG</td><td>Henni Steineger</td><td></td><td>Arkitekt NSA</td><td>x</td></tr> <tr><td>PG</td><td>Astrid Koksвик Engen</td><td></td><td>Arkitekt NSA</td><td>x</td></tr> <tr><td>RUT</td><td>Charanjit Singh Jhutti</td><td></td><td>Utstyrsrådgiver NSA</td><td>x</td></tr> <tr><td>PG</td><td>Ihle, Christopher Ollobiev</td><td></td><td>Rådgiver VVS NSA</td><td>x</td></tr> </tbody> </table>			Klinikk	Navn	Yrkesbakgrunn	Rolle	Tilstede	MED	Christa Brun	Seksjonsleder	Gruppeleder NSA	x	MED	Jon Arne Birkeland	Lege	Fagperson NSA	x	MED	Erik Kruger Engebretsen	Sykepleier	Fagperson NSA	x	MED	Mari Elise Grøstad	Sykepleier	Fagperson NSA	x	TIK	Kai Refsahl	Medisinsk-teknisk ingeniør	Fagperson NSA	x	KIT	Kristian Heldal	Lege	Fagperson NSA	x	VO	Maiken Forsberg MED	Fysioterapeut	Verneombud	x	DNLF	Benedicte Rønning	Lege	Tillitsvalgt	x	NSF	Lillian Larsen	Sykepleier	Tillitsvalgt	x	OSS	Egil Lingaas	Lege	Fagperson smittevern	x	BRUKERREP	Rune Berglien		Brukerrepresentant	x	NVE OUS	Trine Karlstad	Sykepleier	Fagkoordinator NSA	x	HSØ PO	Tina Sønnichsen		Fasilitator NSA	x	HSØ PO	Elisabeth S. Grannes		Referent NSA	x	PG	Henni Steineger		Arkitekt NSA	x	PG	Astrid Koksвик Engen		Arkitekt NSA	x	RUT	Charanjit Singh Jhutti		Utstyrsrådgiver NSA	x	PG	Ihle, Christopher Ollobiev		Rådgiver VVS NSA	x	
Klinikk	Navn	Yrkesbakgrunn	Rolle	Tilstede																																																																																															
MED	Christa Brun	Seksjonsleder	Gruppeleder NSA	x																																																																																															
MED	Jon Arne Birkeland	Lege	Fagperson NSA	x																																																																																															
MED	Erik Kruger Engebretsen	Sykepleier	Fagperson NSA	x																																																																																															
MED	Mari Elise Grøstad	Sykepleier	Fagperson NSA	x																																																																																															
TIK	Kai Refsahl	Medisinsk-teknisk ingeniør	Fagperson NSA	x																																																																																															
KIT	Kristian Heldal	Lege	Fagperson NSA	x																																																																																															
VO	Maiken Forsberg MED	Fysioterapeut	Verneombud	x																																																																																															
DNLF	Benedicte Rønning	Lege	Tillitsvalgt	x																																																																																															
NSF	Lillian Larsen	Sykepleier	Tillitsvalgt	x																																																																																															
OSS	Egil Lingaas	Lege	Fagperson smittevern	x																																																																																															
BRUKERREP	Rune Berglien		Brukerrepresentant	x																																																																																															
NVE OUS	Trine Karlstad	Sykepleier	Fagkoordinator NSA	x																																																																																															
HSØ PO	Tina Sønnichsen		Fasilitator NSA	x																																																																																															
HSØ PO	Elisabeth S. Grannes		Referent NSA	x																																																																																															
PG	Henni Steineger		Arkitekt NSA	x																																																																																															
PG	Astrid Koksвик Engen		Arkitekt NSA	x																																																																																															
RUT	Charanjit Singh Jhutti		Utstyrsrådgiver NSA	x																																																																																															
PG	Ihle, Christopher Ollobiev		Rådgiver VVS NSA	x																																																																																															
<b>002</b> <input type="checkbox"/>	<b>Agenda</b> - Velkommen – presentasjon av deltakere i møtet v/fagkoordinator - Status for funksjonsområdet v/fasilitator - Tilbakemeldinger fra medvirkningsgruppen til romskisser og spørsmål som er oversendt - Gjennomgang av gruppens kvalitetssikring av romfunksjonsprogram og utstyrsliste (for unike rom og rom med avvik) - Oppsummering (punkter til arbeidslogg – åpne og lukkede saker) - Eventuelt <a href="#">Møte 01 pulje 1 - C Dialyse - NSA</a>																																																																																																		
<b>003</b> <input type="checkbox"/>	<b>04.02.001 - Dagplass, Dialyse</b>																																																																																																		



Planutsnitt 04.02.001 Dagglass, Dialyse

24.05.2023 11:05:08

Hvordan håndteres eventuelle vannlekkasjer dersom man ikke har sluk?

26.05.2023 14:52:21

Dersom man ikke kan ha sluk i rommet så kan det legges til grunn lekkasjedeteksjon med varsling. Automatisk avstengning er å forstå at ikke aktuelt pga. funksjon. Lekkasjedeteksjon med varsling fordrer at det til enhver tid er personale tilgjengelig som får med seg varslingen, med kompetanse til å frakoble og bytte utstyr. Understreker at bakgrunnen for vannlekkasje er som følge av feil på utstyr tilknyttet dialysesøyler og ikke faste rørinstallasjoner. En slik løsning gjøres med deteksjon ved en hensiktsmessig posisjon ved gulv. Denne løsningen vil innebære risiko for feilmelding som følge av vask eller søl og vil derfor kunne forårsake unødvendig varsling. (Christopher Ollobiev Ihle)

24.05.2023 09:47:11

Gruppen beskriver hvor ofte det er behov for skjerming av plassene i flersengsrom før ARK lager forslag til løsning for skjerming på tvers av rommet. (Skjermvegger mellom plassene ligger fortsatt inne.)

01.06.2023 09:35:32

Gruppen ønsker fastmontert skjerming mellom plassene som tegnet inn. Det vil være behov for skjerming på tvers av rommet i korte perioder ved på- og avkopling som best kan dekkes av 2 -3 mobile skjerm Brett (Trine Karlstad)

24.05.2023 09:45:53

PG undersøker muligheten for soneinndeling av lys pr. plass.

24.05.2023 09:45:20

PG undersøker muligheten for liggende glassfelt mot korridor i stedet for stående og farger på veggene etter ønske fra gruppen.

24.05.2023 09:36:41

RUT undersøker om det er behov for et dialysepanel pr. plass eller om det kan være 4 stk. - må avklares om det kommer i konflikt med skjermvegger mellom plassene.

24.05.2023 09:11:32

Det er huket av for sluk i RFP. Hvordan håndteres eventuelle vannlekkasjer?

Christopher Ollobiev  
Ihle 01 jun 2023

Trine Karlstad 01 jun  
2023


Henriette Steineger  
06 sep 2023


Henriette Steineger  
06 sep 2023

Charanjit Singh Jhutti  
06 sep 2023

Trine Karlstad 01 jun  
2023

	<p>Det antas at det er behov for sluk, men gruppen undersøker hvordan dette er planlagt i rokadeprojektet for RH.</p> <p><b>26.05.2023 12:50:17</b>  Jeg har snakket med Joachim Hagerup på Eiendom VVS (RH) som støtter ønsket om sluk i gulvet i dialyserommene. Han mener at et sensorsystem som kan stenge vannet ved lekkasje er vanskelig å etablere. Han sier at en løsning som kan brukes for å hindre uttørking av slukene er å helle litt matolje i sluket, som legger seg som en hinne over vannet og reduserer fordampning. Det vil dermed redusere risikoen</p> <p>for uttørking av slukene. Men det vil neppe påvirke risikoen for bakterievekst – det er mer sannsynlig at matoljen faktisk vil øke bakterieveksten. Det kan jo tenkes at det går an å helle et desinfeksjonsmiddel i sluket før det legges på olje, og det kan tenkes at det finnes andre flytende «løkk» enn matolje og som ikke lukter. Dette er i så fall noe som bør utredes, kfr. min kommentar i dag om mulighetene for utprøving av alternative løsninger i nåværende lokaler.</p> <p>Jeg understreker at dette i så fall bare vil gjelde den risikoen man har på dialyserommene, med lekkasje om natten når det ikke er folk i lokalene. Det er altså ikke noen generell aksept fra Smittevern for sluk i gulv i øvrige arealer. Med vennlig hilsen Egil Lingaas (Trine Karlstad)</p> <p><b>24.05.2023 09:09:15</b>  Behov for pasientunderholdning i form av skjerm ved hver plass. Det skal legges opp til underholdning, men type må avklares på et senere tidspunkt</p> <p><b>22.05.2023 12:49:21</b>  Det er beskrevet sykeromskanal i tillegg til dialysepanel. Kan dialysepanelet ivareta behovet for sykeromskanal?</p> <p><b>24.05.2023 09:35:53</b>  Hvis alt i sykeromskanalen kan integreres i dialysepanel, er det ønskelig. Viktig at det er tilgjengelig uten å måtte flytte på utstyr/møbler. RUT undersøker om det er behov for et dialysepanel pr. plass eller om det kan være 4 stk. - må avklares om det kommer i konflikt med skjermvegger mellom plassene. (Elisabeth Sogstad Grannes)</p> <p><b>22.05.2023 12:48:46</b>  Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?</p> <p><b>24.05.2023 11:08:46</b>  Garderobeskap kan tas ut.  2 stk. stikkestoler (runde stoler på hjul) legges til.  Stoler ved arbeidsplasser endres til ordentlig kontorstoler.  Sidebord ved pasient skal være hev/senk (ikke vanlig nattbord) for kombinert bruk for ansatte og pasienter.  2 stk. sekkestativ skal legges til (avfall og tøy). Blod (ikke rennende) kan kastes i restavfall dersom det er i egen pose.  Infusjonsstativ kan tas ut - ligger i dialysemaskinen.  Skjerming av plassene: ARK ser på mulighet for skjerming av alle plasser som ivaretar smittevern.  (Elisabeth Sogstad Grannes)</p> <p><b>22.05.2023 12:48:20</b>  Hvilket nivå av pasientovervåking er det behov for? Er det behov for en pr plass eller mobil</p>	<p>Trine Karlstad 01 jun 2023</p> <p>Trine Karlstad 01 jun 2023</p> <p>Trine Karlstad 01 jun 2023</p>
--	--	---

	<p><b>løsning?</b></p> <p><b>24.05.2023 09:30:01</b>  Pasientmonitor med blodtrykksapparat, EKG og SpO2-måler kan være på tralle - én felles for alle. Ikke behov for 1 pr. plass. (Elisabeth Sogstad Grannes)</p> <p><b>22.05.2023 12:46:44</b>  Plassering arbeidsstasjon - er det behov for skjerming av ansatte?  Ja, det er behov for skjerming. Sykepleiere vil være tilstede hele tiden. ARK tegner forslag til løsning som sikrer overblikk og arbeidsro samt hev/senk-bord.</p> <p><b>22.05.2023 12:46:27</b>  Hvor mange besøksstoler er det behov for?  <b>24.05.2023 09:01:02</b>  Besøksstoler kan reduseres fra 6 til 2 stk. (Elisabeth Sogstad Grannes)</p>	<p>Henriette Steineger 06 sep 2023</p> <p>Trine Karlstad 01 jun 2023</p>
<p><b>004</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>04.02.163 - Varmedesinfeksjon, dialysemaskiner</b></p>  <p>The diagram shows a room layout with a green shaded area. At the top, there is a workstation labeled '[FBC.003] Arbeidsbenk m/ bein med kum hovedartikkel'. Below it is a 'Søyle' (column). The main area is labeled '04.02.163 Varmedesinfeksjon, dialysemaskiner (12.0 m²)'. At the bottom, there is a row of six boxes labeled 'Plassering av dialysemaskiner'. A door is shown on the left side of the room.</p> <p><b>24.05.2023 10:01:43</b>  Gruppen undersøker hvor mange dialysemaskiner det er behov for å lagre i rommet.  <b>24.05.2023 10:03:35</b>  Behov for 10 maskiner. (Elisabeth Sogstad Grannes)</p> <p><b>22.05.2023 12:51:58</b>  Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?  <b>24.05.2023 10:04:55</b>  Behov for plass til 2 mobile vannrenseanlegg til bruk i andre funksjonsområder.  Vasken kan utgå.  Behov for søppelbøtte. (Elisabeth Sogstad Grannes)</p> <p><b>22.05.2023 12:51:18</b>  Er det ekstra krav til gulv-, veggoverflater utover våtrom?  <b>24.05.2023 10:05:55</b>  Våtromstandard er tilstrekkelig.  Behov for antistatisk gulvbelegg (generelt i hele avdelingen). (Elisabeth Sogstad Grannes)</p>	<p>Trine Karlstad 01 jun 2023</p> <p>Trine Karlstad 01 jun 2023</p> <p>Trine Karlstad 01 jun 2023</p>
<p><b>005</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>04.02.098 - Vannrenseanlegg, Dialyse</b></p>	



22.05.2023 12:54:13

Er det behov for en utslagsvask på vegg?

24.05.2023 10:09:41

Kan tas ut. (Elisabeth Sogstad Grannes)

Trine Karlstad 01 jun 2023

22.05.2023 12:54:02

Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

24.05.2023 10:10:09

Ønskelig å flytte vannrenseanlegget til innervegg (mot høyre) og vinkles 90 grader for å bedre tilgang til konsentratdunkene. Må være tilgang til anlegge fra alle sider. (Elisabeth Sogstad Grannes)

Trine Karlstad 01 jun 2023

22.05.2023 12:53:47

Er det behov for lagring / oppbevaring i rommet?

24.05.2023 10:12:01

Behov for plass til 1 pall til. (Elisabeth Sogstad Grannes)

Trine Karlstad 01 jun 2023

22.05.2023 12:53:32

Er det ekstra krav til gulv-, veggoverflater utover våtrom?

25.05.2023 16:13:01

Gruppen antar det er behov for antistatisk gulv. (Elisabeth Sogstad Grannes)

Trine Karlstad 01 jun 2023

22.05.2023 12:53:13

Er det behov for terskelfri passasje - jekketralle inn og ut av rom?


24.05.2023 10:15:21

Ja. (Elisabeth Sogstad Grannes)

Trine Karlstad 01 jun 2023

006

04.02.147 - Isolat, kontaktsmitte undersøkelse





22.05.2023 12:56:05

Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

24.05.2023 10:33:09

Infusjonsstativ kan utgå.

Trine Karlstad 01 jun 2023

	<p>Koffertskap kan utgå. Erstattes med knagg på vegg.          Lenestol kan utgå.          Nattbord erstattes med dialysebord.          Pasientbord kan utgå.          Mobil PC-tralle legges til.          Callinganlegg må kunne brukes til å ringe eksternt.          Klappstol tas ut. Erstattes av 1 stikkestol.          Pasientvekt legges til i badet.          Dekontaminator kan tas ut på badene. (Elisabeth Sogstad Grannes)</p>	
<p>007</p> <input type="checkbox"/>	<p><b>04.02.148 - Isolat, kontaktsmitte undersøkelse</b></p>  <p><b>22.05.2023 12:57:47</b>          Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?</p> <p><b>25.05.2023 16:14:41</b>          Se kommentarer til rom 04.02.147 - Isolat, kontaktsmitte undersøkelse. (Elisabeth Sogstad Grannes)</p>	<p>Trine Karlstad 01 jun 2023</p>
<p>008</p> <input type="checkbox"/>	<p><b>04.02.076 - Garderobe</b></p>  <p><b>22.05.2023 13:01:44</b>          Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?</p> <p><b>24.05.2023 10:42:12</b>          Behov for håndvask (med speil).          Garderobestang kan utgå.          Behov for 60 skap.          Knagger kan utgå. (Elisabeth Sogstad Grannes)</p> <p><b>22.05.2023 13:01:31</b>          Er nåværende plassering av rullestolvekt i garderobe mest hensiktsmessig?</p>	<p>Trine Karlstad 01 jun 2023</p> <p>Trine Karlstad 01 jun 2023</p>




**Gruppe C - Dialyse**

Klinikk	Navn	Yrkesbakgrunn	Rolle	Tilstede
MED	<b>Christa Brun</b>	<b>Seksjonsleder</b>	<b>Gruppeleder NSA</b>	x
MED	Jon Arne Birkeland	Lege	Fagperson NSA	x
MED	Erik Kruger Engebretsen	Sykepleier	Fagperson NSA	x
MED	Mari Elise Grøstad	Sykepleier	Fagperson NSA	x
TIK	Kai Refsahl	Medisinsk-teknisk ingeniør	Fagperson NSA	x
KIT	Kristian Heldal	Lege	Fagperson NSA	x
VO	Maiken Forsberg MED	Fysioterapeut	Verneombud	x
DNLF	Benedicte Rønning	Lege	Tillitsvalgt	x
NSF	Lillian Larsen	Sykepleier	Tillitsvalgt	x
OSS	Egil Lingaas	Lege	Fagperson smittevern	x
BRUKERREP	Rune Berglien		Brukerrepresentant	x
NYE OUS	Trine Karlstad	Sykepleier	Fagkoordinator NSA	x
HSØ PO	Tina Sønnichsen		Fasilitator NSA	x
HSØ PO	Elisabeth S. Grannes		Referent NSA	x
PG	Henni Steineger		Arkitekt NSA	x
PG	Astrid Koksvik Engen		Arkitekt NSA	x
RUT	Charanjit Singh Jhutti		Utstyrsrådgiver NSA	x
PG	Ihle, Christopher Ollobiev		Rådgiver VVS NSA	x




# Gruppe C - Dialyse

Klinikk	Navn	Yrkesbakgrunn	Rolle	Tilstede
MED	<b>Christa Brun</b>	<b>Seksjonsleder</b>	<b>Gruppeleder NSA</b>	X
MED	Jon Arne Birkeland	Lege	Fagperson NSA	X
MED	Erik Kruger Engebretsen	Sykepleier	Fagperson NSA	X
MED	Mari Elise Grøstad	Sykepleier	Fagperson NSA	X
TIK	Kai Refsahl	Medisinsk-teknisk ingeniør	Fagperson NSA	X
KIT	Kristian Heldal	Lege	Fagperson NSA	X
VO	Maiken Forsberg MED	Fysioterapeut	Verneombud	X
DNLF	Benedicte Rønning	Lege	Tillitsvalgt	X
NSF	Lillian Larsen	Sykepleier	Tillitsvalgt	X
OSS	Egil Lingaas	Lege	Fagperson smittevern	X
BRUKERREP	Rune Berglien		Brukerrepresentant	X
NYE OUS	Trine Karlstad	Sykepleier	Fagkoordinator NSA	X
HSØ PO	Tina Sønnichsen		Fasilitator NSA	X
HSØ PO	Elisabeth S. Grannes		Referent NSA	X
PG	Henni Steineger		Arkitekt NSA	X
PG	Astrid Koksvik Engen		Arkitekt NSA	X
RUT	Charanjit Singh Jhutti		Utstyrsrådgiver NSA	X
PG	Ihle, Christopher Ollobiev		Rådgiver VVS NSA	X



Planutsnitt 04.02.001 Dagplass, Dialyse


[FBC.003]  
Arbeidsbenk m/ bein med kum  
hovedartikkel





Søyle

04.02.163  
Varmedesinfeksjon, dialysemaskiner  
(12.0 m<sup>2</sup>)

Plassering av dialysemaskiner









04.02.147  
Isolat, kontaktsmitte undersøkelse  
(15.0 m<sup>2</sup>)


04.02.149  
Forrom, kontaktsmitte  
(4.0 m<sup>2</sup>)

04.02.151  
Bad, kontaktsmitte  
(6.0 m<sup>2</sup>)





[090.006.01.2]  
Skjerm, vegghengt, standard, 55"



04.02.075  
Venteplass  
(15.0 m<sup>2</sup>)

[GPZ.001.05]  
Stol, venteområde, stablebar

[UVZ.001]  
Vanndispenser for kaldt drikkevann

[GBA.005.03]  
Bord, sofabord rundt d=600 h=520



ARH/0000 - Byggherre felles

## Møte 01 pulje 1 - C Dialyse - NSA

Møte 01 pulje 1 - C Dialyse - NSA

**Sak ID:**

33915

**Alvorlighetsgrad**

4 - Medium

**Opprettet/rapportert av:**

Andreas Stårvik

**Opprettet**

25.04.2023 10:09:43

## Steg 1 - Underlag og godkjenning

Completed by Anne-Lise Katle, 2023-05-08 10:06

Underlag klart til distribusjon til medvirkningsgruppen.

*Ralf Kristensen 2023-04-25 13:09*

PG laster opp plantegning funksjonsområde, oversikt over rom til medvirkning, romliste, romskisser og spørsmål

*'Completed By: ' + Henriette Steineger*

*Ralf Kristensen 2023-04-25 13:08*

HSØ PO laster opp agenda

*'Completed By: ' + Henriette Steineger*

*Ralf Kristensen 2023-04-25 13:08*

RUT laster opp RFP og utstyrslister

*'Completed By: ' + Henriette Steineger*

Agenda medvirkningsmøte 01 pulje 1 .pdf

Dialyse NSA RFP og utstyrsliste.pdf

NSA C Dialyse.pdf

## Steg 2 - Nye OUS kvitterer mottak

Completed by Ole Eskil Simonsen, 2023-05-08 13:07

Mottatt og distribuert til deltakere fra OUS

## Steg 3 - Arbeidslogg

Completed by Elisabeth Sogstad Grannes, 2023-05-31  
19:01

Arbeidslogg klar for distribusjon til medvirkningsgruppen.

*[Opprettet av] - [Opprettet]*

Oppdatert saksunderlag tilsendt på mail fra Anne-Lise Katle.

NSA C Dialyse.pdf

C Dialyse - NSA ARBEIDSLOGG 20230524.pdf

## Steg 4 - Arbeidslogg distribuert

### Delt med

0201 - Oslo universitetssykehus HF

8201 - Prosjektering NSA

8202 - Prosjektering NRH

9001 - Rådgiver utstyr

0000 - Byggherre felles

### Abonnenter:

Charanjit Singh Jhutti

Ole Eskil Simonsen

Astrid Koksvik-Engen

Trine Karlstad

Henriette Steineger

Tina Sønnichsen

Elisabeth Sogstad Grannes